

<b>Betriebswerte der Netze/Auslegungsdaten</b>						
<b>Netz</b>		<b>Ost</b>	<b>NO</b>	<b>Mitte</b>	<b>Süd 1</b>	<b>Süd 2</b>
<b>max.Vorlauf/Rücklauf am Kunden</b>	<b>°C</b>	100/50	100/50	85/50	85/50	100/50
<b>min.Vorlauf am Kunden</b>	<b>°C</b>	70	70	70	70	70
<b>Auslegungsdruck primär</b>	<b>bar</b>	16	16	16	16	16
<b>max. Netzdruck</b>	<b>bar</b>	10	8	6	8	8
<b>max. Differenzdruck Netz</b>	<b>bar</b>	4	3,5	1	1,5	1,5
<b>min. Differenzdruck Netz</b>	<b>bar</b>	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
<b>einzustellender Druck über Kundenanlage</b>	<b>bar</b>	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
<b>max. einzuhaltende Rücklauftemperatur</b>	<b>°C</b>	50	50	50	50	50